

# 2024년 10월 상수도 수량분석 결과

## 원수 취수량

구분	합계	옥룡광역원수	유구취수장
총 취수량(m <sup>3</sup> )	584,374	504,774	79,600
1일 취수량(m <sup>3</sup> /일)	19,479	16,826	2,653

## 정수량

구분	합계	옥룡정수장	유구정수장
총 정수량(m <sup>3</sup> )	542,776	474,353	68,423
1일 정수량(m <sup>3</sup> /일)	18,093	15,812	2,281

## 총 급수량

구분	총 급수량(m <sup>3</sup> )	1일 급수량(m <sup>3</sup> /일)	비고
합계	1,141,605	38,055	
공주정수장	580,718	19,358	청양군 공급 △30,306m <sup>3</sup>
옥룡정수장	474,353	15,812	
유구정수장	68,423	2,281	
석성정수장	18,111	604	(부여)탄천면 장선리외 : 17,529m <sup>3</sup> (논산)탄천면 장선리 : 582m <sup>3</sup>

## 유수율 및 누수율

(단위: m<sup>3</sup>, %)

구분	수량	비율	비고
총 급수량	1,141,605	100	
유효수량	소계	933,129	81.74
	유수수량 (요금부과량)	894,089	78.32 (유수율)
	유효 무수수량	39,040	3.42
무효수량	누수량	208,476	18.26 (누수율)